pHoeniX - Automatische pH-Regelung / Dosieranlage



489,00 €

Bestell-Nr.: 21403988

- pH-Wert Regulierung
- Sehr einfach zu verwenden
- Digitales Display

pHoeniX - Automatische pH-Regelung / Dosieranlage

Ergonomisches Design, einfach zu installieren, Einfach zu bedienen

Die benötigte PH Mess-Sonde ist im Lieferumfang enthalten!

- - Digitales Display zum Einstellen und Anzeigen des pH-Werts & weiterer Parameter
  - maximale tägliche Dosiermenge als Schutz einstellbar
  - Komplettes Montagekit zur Installation auf 50er Rohr im Lieferumfang
  - proportionale Dosierung
  - Integrierte peristaltischen Dosierpumpe
  - Gewicht: 1,1 kg
  - Stromversorgung: 230 V / 50 Hz
  - Wasserdichtes Gehäuse: IP-54

Lieferumfang:

- - 1 x pHoenix Steuergerät
  - 4 m Ansaug-Rohrleitung
  - 2 x Anbohrschelle 50 mm
  (man bohrt ca. ein 14 mm Loch in die Leitung und gibt die Sonde max. 1 cm in das Rohr)
  - 1 x Membrane und Saugfilter für den Dosierbehälter
  - 1 x Pufferlösung pH 7 & pH 9
  - 1 x pH-Sonde
  - 1 x Sondenhalterung & Injektor

Abmessungen: 300 x 150 x 100 mm

Die nachträgliche Installation ist genauso wie die Erstinstallation sehr einfach. In die 50er Rohrleitungen werden 2 Löcher gebohrt und darüber die zum Lieferumfang gehörenden Anborschellen angebracht.

Zur Dosierung wird flüssiger pH - Senker / Heber verwendet!

Wo kauft man PH-Minus flüssig?

Wir empfehlen die Installation mit einem Sonden-Bottich - Artikelnr 54007743!!
Warum? Durch die korrekte Installation wird die Lebensdauer verlängert und durch die zusätzliche Erdung exaktere Meßwerte geliefert!

Anbei unser **ERKLÄRUNGS - VIDEO** zur PH Dosieranlage:
https://www.youtube.com/watch?v=qiY_4woAy3U

Problembehebung TK empty/bac vide:

TK Empty würde leerer Tank bedeuten. Es gibt in den Optionen die Einstellung Tank Volumen.

Unsere Empfehlung ist die Funktion zu deaktivieren. Dann hat man das Problem nicht mehr.

Zum Deaktivieren den Wert von Tank Volumen auf irgendeinen Wert stellen, der nicht null ist und speichern.

Dann wieder hineingehen in die Option und den Wert auf 0 stellen und dann speichern. Dann ist das deaktiviert und man hat den Fehler nicht mehr.

Montage des Sensors:

Die PH-Sonde kann senkrecht und waagerecht in das System eingebunden werden.